

Ólafur Gíslason & CO HF
Sundaborg 7
104 REYKJAVÍK

Reykjavík 4. júní 2009

Óflokkað

Tilvísun: 200906-0022/ 9

Varðar bréf yðar 17 mars 2003 um viðurkenningu á þrýstiprófunarbúnaði frá FRITZ EMDE tegund HD-W-2 raðnúmer 6841/01 framleitt 2001.

Samkvæmt reglum um eftirlit og viðhald handslökkvitækja nr. 170/1990 gr. 1.2. málsgrein nr. 4. "Aðstaða tæki og öryggis starfsmanna við þrýstiprófun skal fullnægja reglum Vinnueftirlits ríkisins um þau mál".

Vinnueftirlitið hefur skoðað búnaðinn og samræmisyfirlýsing frá framleiðanda og viðurkenning frá TU Hessen Elektro und Fördertechnik (German Association for Technical Inspection.) liggja fyrir.

Vinnueftirlitið gerir ekki athugasemd við aðstöðu, tæki eða öryggi starfsmanna við þrýstiprófunarbúnaðinn.

Vinnueftirlitið vill benda á að til staðar sé handbók þar sem fram komi eftir hvaða vinnureglum sé farið og hvaða staðlar eru notaðir við prófanirnar.

Virðingarfyllt
f.h. Vinnueftirlitsins



Ágúst Ágústsson
Tæknideild vinnueftirlitsins