



BRUNAMÁLASTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 59, 101 REYKJAVÍK, SÍMI 91-25350

Viðurkenning

Umsækjandi

Eldvarnamiðstöðin hf,
Sundaborg 22
104 Reykjavík

Númer: 1993:31

Flokkur: B16

Efni:

Modum fellistigi

Lýsing:

Viðurkenndur í flóttaleiðir fyrir allt að 50 manns sé stiginn út úr F30 brunahólfi en fyrir mest 15 manns beint út úr sal. Mesta hæð er 4 hæðir og má einungis nota þar sem reiknað er með fullfrísku fólki sem getur nýtt sér lóðrétt stiga. Í stigann skal fara af svölum eða úr hliðarhengdum glugga sem er minnst b x h 500x1000 mm.

Brunamálastofnun ríkisins áskilur sér rétt til að breyta eða fella niður, fyrirvaralaust og án nokkurra bóta, ofangreinda viðurkenningu að hluta eða að öllu leyti verði breytingar á gildandi stöðlum eða reglum um ofangreint efni eða það komi í ljós að einhverjar upplýsingar sem viðurkenningin byggir á hafi verið rangar eða rangt túlkaðar eða ef frágangur og merkingar eru ekki í samræmi við ofanritað.

Viðurkenningin gildir til: 1. september 1998

Reykjavík 3. ágúst 1993

Guðmundur Gunnarsson